

Calorifugeage des installations de production ou de distribution d'eau chaude sanitaire

NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES AU CITE	EQUIPEMENTS ET MATERIAUX	CRITERES TECHNIQUES
Calorifugeage des installations de production ou de distribution d'eau chaude sanitaire	Coquilles et bandes fibres minérales	Isolant de classe ≥ 3 selon NF EN 12 828
	Manchons de mousse plastique	
	Rouleaux de fibres minérales	
	Mousse de polyuréthane	